

2021年度 笠懸工場消防訓練報告書

承認

確認

作成

総務部長
21.12.21
武田

総務課長
21.12.21
丹波

総務課
21.12.17
秋間

2021年11月23日(火) 14:10~14:55

千代田工業株式会社
総務課

消防訓練実施風景

避難報告完了まで 3分10秒 (目標 5分00秒)



3号棟1階#7総ASSラインで火災を発見し周囲へ知らせる



火災発生を聞いた近くの者は火災を確認し、火災報知機作動操作



消火器を準備する



初期消火活動実施



館内放送で避難指示



指示従い消防署へ通報



管理事務所内避難風景



1号棟内避難風景



2号棟内避難風景



3号棟内避難風景



1-2号棟間通路避難風景



重要品(緊急時)を持ち出し



避難報告



避難完了

<消防署/総評>
消防署は緊急出動要請につき
立会指導いただけませんでした。



<平山部長/総評>
本日は、大変にお疲れ様でした。
火事は火種と燃えるものと酸素が必要になります。工場内に火種と酸素をなくすことはできないので、とにかく燃えるものは近くに置かないようにお願いします。
消防訓練で気になった点は、避難場所に集まった時に整列方法が決まっていなかった。来年は避難した際に整列できるような目印の工夫をお願いします。
また話をしながら避難する人も若干見受けられましたので指導をお願いします。



平山部長総評

コロナウイルス感染拡大防止のため
班長以上の中での総評

屋外消火栓による消火活動訓練



- ①ボタンを押すとポンプ起動する。
- ②ホースを伸ばした状態で使用開始する。、バルブを徐々に開放する。(一挙に開放するとホースが振回されて危険)
- ③放水時はノズルをしっかり抑えて補助員として後方のホースを押さえること
- ④ノズル保持者とバルブ解放者はお互いの合図を行い、バルブを徐々に開放し放水を行う

以上