




<h1>2021年度 日乃出工場消防訓練報告書</h1>	承認	点検	作成
			

2021年11月22日(火) 10:10~10:30

千代田工業株式会社
総務部総務課

消防訓練実施風景



受信盤にて場所の特定確
指示だしを行う管理者



指示を受け、現場急行
火事だったら叫んで応援を呼び
消火器にて初期消火を行う



消えなかったら避難指示と
119番通報

<火災時の行動を全員で確認>

倉庫で火災が発生した場合

- ①火災発生、ベルが鳴る
- ②1号棟1階事務所内の受信機で場所を確認する。
- ③現場に行く。(消火器を持って)
- ④火事だったら大声で叫んで初期消火を行う。
- ⑤消火できなそうであれば管理者の指示のもとに避難指示及び消防署に連絡する。
※消防ポンプも一応あります。

<今回の気付き事項>

今回の訓練時に、消防設備業者様に火災を疑似発報してもらい、現場に急行したが、受信機の上に掲示してある『自動火災報知設備 警戒図』を見間違えて違う場所に行ってしまった。
⇒マップを見やすいように変更しました。11/25済
工場の表現の仕方 旧版 第一工場、第二工場
新版 1号棟、2号棟

